



## RE 6 / REF 8-S / RG 320 / VR 150 / FDUM 291 / FDUM 292 / FIC TEST / CDM 320 Testutrustning

---

### Allmänt

**RE 6** är en detektortestare som placeras över detektorn. Ett kort tryck frigör rökgasen som simulerar brandrök. Detektorn reagerar och utlöser larm.

**REF 8-S** är en mycket ren testgas och lämnar inte några rester kvar i detektorns rökgaskammare. Testgasflaskan passar till RE 6

**RG 320** är en bälg som monteras på RE 6 och passar alla Synovadetektorer och övriga detektorer med 100 mm diameter. Sluter helt tätt mot detektorn varför ingen testgas går till spillo.

**VR 150** är en provstång som passar till RE 6 och är 1.8 meter lång. Lämplig att använda då detektorerna är monterade på takhöjd 2,40 - 4.0 meter.

**FDUM 291** är en teleskopstång som kan dras ut mellan 1.6 - 4.0 meter

**FDUM 291** är en teleskopstång för högt monterade detektorer. Teleskopstången kan dras ut mellan 1.6 - 7.3 meter.

**FIC TEST** är en testgasflaska av typ sprayflaska för kontroll av mindre antal detektorer vid samma installation.

**CDM 320** är en installationsmodul som används när man vill kontrollera detektorkretsen utan detektorer. CDM 320 monteras i sockel SO 320 och anslutes till detektorkretsen.

---

## Tekniska data

	<b>RE 6</b>	<b>REF 8-S</b>	<b>RG 320</b>
	Detektorprovare	Tesgas	Bälg
Art.nr	BPZ:3680300001	A5Q00011688	BPZ:5166880001
E-nummer	6308111	6308119	6308112
	<b>VR 150</b>	<b>FDUM 291</b>	<b>FDUM 292</b>
	Provstång 1.8 m	Teleskopstång 1.6 - 4.0 me	Teleskopstång 1.6 - 7.3 m
Art.nr	SE2:VR-150	A5Q00004996	A5Q00004997
E-nummer	6308170	6308171	6300270
	<b>FIC TEST</b>	<b>CDM 320</b>	
Art.nr	SE2:FIC-TEST	BPZ:5162350001	
E-nummer	6308110	-	

Siemens AB,  
Building Technologies,  
Security Products  
Box 1275  
171 24 Solna  
Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)  
Tel: 08-629 03 00  
Fax: 08-627 00 96  
E-post: info@bewator.se

Security Products förbehåller sig rätten till ändringar  
i produktutbud och tekniska specifikationer.

Dokument nr: